

Pytania i odpowiedzi do SIWZ przetarg nieograniczony ZP.PN.1/02/2021: Budowa kolektora tłoczego oraz modernizacja, budowa przepompowni ścieków przy ulicy Kościuszki w Kargowej w formule zaprojektuj i wybuduj. Postępowanie 2.

Pytanie 1. Czy przepompownia będąca przedmiotem postępowania ma być wpięta do pracującego w ZGK Kargowa systemu monitoringu i wizualizacji obiektów wodno ściekowych oraz stanowić jego rozbudowę ?

Odpowiedź. Pytanie 1. Tak przepompownia będąca przedmiotem postępowania ma być wpięta do pracującego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kargowej systemu monitoringu i wizualizacji obiektów wodno ściekowych oraz stanowić jego dalszą rozbudowę.